



Rapport d'intervention N°RI-0324-14 du 15/03/2024

COORDONNÉES

CLIENT

MME DUPOND
213 cour Jean de Florette entrée c2 34000 montpellier

INTERVENANT

VOTRE SOCIETE
48 rue claud balbastre 34070 montpellier
Siret : 00000000000001

EQUIPEMENT CONCERNÉ

Marque	Type	Qté	N° Série
Sanyo	SAP-CR184EH	1	85221344168000
Marque	Type	Qté	N° Série
Sanyo	SAP-KR184EH	1	85221344150000

OBJET / DEMANDE INITIALE :

Entretien complet mono-split SANYO

DÉTAIL :

Entretien de l'évaporateur, turbine et carters
Vérification du bon fonctionnement en mode chauffage.
Vérification du groupe extérieur.

CONCLUSION :

Faire devis pour remplacement moteur de turbine sur split salle à manger.



Split SANYO



Mise en place protection

Spécimen